

Typgodkännandebevis

SC0265-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, Purus Line/Corner

Innehavare

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produkt

Purus Line/Corner, golvbrunn tillverkad av PP med rostfri sil och inbyggnadsram. Golvbrunnarna finns med sidoutlopp eller bottenutlopp med 75 mm eller 50 mm anslutning. De finns även i lågbyggd variant som har sidoutlopp alternativt bottenutlopp med 50 mm anslutning. Brunnarna klarar belastningsklass K3 och levereras med NOOD fjäderbelastat vattenlås. Purus Line finns i längderna 300, 600, 700, 800, 900, 1000 och 1200 mm.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Line/Corner.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten	6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Line Twist, version 2013:1.

Monteringsanvisning Purus Line Tile Insert, version 2012:1.

Monteringsanvisning Purus Line Vinyl, version 2013:1.

Monteringsanvisning Purus Corner Twist, version 2012:1.

Monteringsanvisning Purus Corner Tile Insert, version 2012:1.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad och
BLS Stainless AB, Ljunggatan 29, 333 32 Smålandsstenar.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktnamn
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nummer
+
SP Certifiering 1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Tygodkännandets nummer

år/månad
SC0265-10

Bedömningsunderlag

Rapport ETK P908196-B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003, med undantag av DN 50 samt de lågbyggda varianterna som inte uppfyller flödeskrav på 0,8 l/s. De uppfyller dock krav på flöde för en duschplats (0,4 l/s).

Line/Corner DN 75 har flödeskapacitet 1,1 l/s.

Line/corner DN 50 samt lågbyggd modell har flödeskapacitet 0,5 l/s.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-07-01.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman