

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0226/06

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Golvbrunn, Purus Line Vinyl

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se)  
Hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se) organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Purus Line Vinyl har bottendel som tillverkas i PP och överdel som tillverkas av rostfritt stål.  
Purus Line vinyl har sidoutlopp eller bottenutlopp i Ø50 mm eller Ø75 mm.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.
- Handelsnamn** Purus Line Vinyl.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket          |
| Utformning                     | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställes normflöden.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning för Purus Line i plastmatta, daterad 2011-03.  
Monteringsanvisning för Purus Line i klinker, daterad 2009-09.  
Drift och skötsel Purus golvbrunnar, daterad 2009-04.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:

På produkt och emballage:

Innehavare	<b>Purus</b>
Produktnamn	<b>Namn</b>
Produktkod/RSK-nr	<b>Nummer</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SP SITAC 1002</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

Produkt är även märkt med:

Typgodkännandets nummer	<b>0226/06</b>
Löpande tillverkningsdatum	<b>År/Månad</b>


Bedömningsunderlag Rapport ETk P6 02181 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.  
Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-03-21.  
Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  
Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.  
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer med projektnummer T600226-03 daterat 2008-12-18.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Håkan Thiman

  
Marcus Tillman