

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4713/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Golvbrunn, Purus Duschbrunn

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se)  
Hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se) organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Purus duschbrunn består av brunnshus, vattenlås, klämring och sil med Dy 150 mm. Brunnshus tillverkas av ABS plast, övriga delar tillverkas av PP. Golvbrunnen är utformad med bottenutlopp med Dy 50 mm, den kan utrustas med förhöjningsring.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.
- Handelsnamn** Purus Duschbrunn, RSK nr. 7113527.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket          |
| Utformning                     | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställets normflöden.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 150 (RAN) 20592, daterad 2011-10-25.  
Drift och skötselanvisning Purus golvbrunnar, version 2011:1.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-97-0648. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Text på förpackning:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typgodkännandets nummer

Produktens typbeteckning

RSK nummer

Kontrollorgan

**Purus**  
**+**  
**SP SITAC 1002**  
**4713/90**  
**Purus Duschbrunn**  
**711 35 27**  
**SP**

Text på artiklar:

Innehavare

Löpande tillverkningsmånad/år

RSK nummer klämring, KL 150

RSK nummer vattenlås, duschbrunn

RSK nummer sil utan urtag, P 150 UU

**Purus**  
**månad/år**  
**714 13 15**  
**711 35 32**  
**713 84 16**

- Bedömnings- Rapport P200524 och E30097C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
underlag

- Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  
Purus Duschbrunn har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.  
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-07-01 och med projektnummer T001116-02.

- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-04-02.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Marcus Tillman