

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 20.1.2015

Voimassa: 19.1.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Purus Design Linja vaaka- ja pystylattiakaivot:

Tuotenumerot: HA7152481, HA7152482, HA7152483, HA7152484, HA7152485 ja HA7152486

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija on DN 75 ja DN 50

Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 50 mm

Kaivot on valmistettu polypropeenimuovista

Kaivoissa ei ole sivuliitäntämahdollisuutta

Lattiakaivoihin kuuluu irrotettava vesilukko

Lattiakaivoissa käytetään kansimalleja Rib ja Tile

HAKIJA

Purus AB, Ruotsi

VALMISTAJA

Purus AB, Ystad ja Smålandstenar, Ruotsi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

Hyväksyntä ei kata kaivojen liitosta siveltäviin vedeneristeisiin.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:n välillä 2.5.2014 allekirjoitettua ja 12.1.2015 tai tämän jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta nro. 210-97-0648.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus, standardi EN 1253 ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

tai DN 75 ja materiaali "PP". Kaivon ritilöihin tulee lisäksi merkitä kuormitusluokka. Merkinnöissä noudatetaan standardia EN 1253.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 20.1.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 19.1.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

Pyydettyessä hakija tai hänen edustajansa toimittaa tämän päätöksen lisäksi tuotteisiin liittyvät asennusohjeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet tuotteiden mukana työmaalle.

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006



Annamajja Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö



Tatu Toivonen
Arvioija
Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Thomas Ljung, Box 857,
501 15, Borås
Thomas.Ljung@sp.se